

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Мостовский детский сад «Колосок»

671254, Республика Бурятия
Прибайкальский район
с. Мостовка, ул. Молодежная, 19
исх. № 05 от 22.05.2023г

тел (30144) 59317
ds_mostovka@govrb.ru

Исполняющему обязанности
Прокурора Прибайкальского района
советнику юстиции В.В. Анганову

Уважаемый Владислав Владимирович!

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением Мостовский детский сад «Колосок» рассмотрено представление и.о. прокурора Прибайкальского района от 13.04.2023 года № 03-02-2023 об устранении нарушений Федерального законодательства о пожарной безопасности и противодействию терроризму.

Представление рассмотрено 16 мая 2023 г. с участием помощника прокурора Прибайкальского района Танхаева С.П.

По результатам рассмотрения представления сообщаем:

13.04.2023 г. Прокуратурой Прибайкальского района вынесено представление о нарушении требований федерального законодательства о пожарной безопасности и противодействию терроризму в МДОУ Мостовском детском саду «Колосок».

Проверкой установлено:

1. В нарушение ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ, п.54 ППР РФ, п.13.15.3 свода правил в здании эксплуатируется система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре более 10 лет.

- На устранение нарушения в части эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации по МДОУ Мостовский детский сад «Колосок» необходимо около 110 тыс. рублей. Расчет произведен в ценах 2022 года, бюджет МУ Управление образования на 2023 год принят с дефицитом. Расходы на устранение нарушений в части пожарной безопасности по дошкольным образовательным

учреждениям будут учтены при формировании бюджета МУ
Управление образования Прибайкальского на 2024 год.

2. В нарушении п.5.ППР РФ в здании отсутствует план эвакуации людей при пожаре.

- на момент проверки в плане эвакуации было не соответствие плану здания.

10.05.2023г план эвакуации приведен в соответствие с планом помещений в здании и размещен на первом и втором этаже;

3. В нарушение п.26.ППР РФ не обеспечивается возможность свободного открывания двери №1 эвакуационного выхода на первом этаже здания изнутри без ключа, дверь закрыта на замочный засов.

- 14.04.2023г эвакуационный выход № 1 приведен в соответствие с п. 26 ППР РФ, имеется возможность свободного открывания изнутри без замка при помощи засова;

4. В нарушение ст.ст.4,6 Федерального закона № 123-ФЗ, п.37 ППР РФ, п.4.3.12.СП 1.131.330.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы ,п.7.6.3. Свода правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» отсутствует аварийное освещение в здании;

- На устранение нарушения в части отсутствия аварийного освещения в здании по МДОУ Мостовский детский сад «Колосок» необходимо около 85 тыс. рублей. Расчет произведен в ценах 2022 года, бюджет МУ Управление образования на 2023 год принят с дефицитом. Расходы на устранение нарушений в части пожарной безопасности по дошкольным образовательным учреждениям будут учтены при формировании бюджета МУ Управление образования Прибайкальского на 2024 год.

5. В нарушение Постановления Правительства РФ № 289 паспорт МДОУ не приведен в соответствие с измененными нормами указанного нормативного акта.

- паспорт безопасности будет приведен в соответствие с измененными нормами Постановления Правительства РФ № 289.

Заведующая МДОУ
Мостовский детский сад «Колосок»

 Т.Д.Колоколова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262766

Владелец Колоколова Татьяна Дмитриевна

Действителен с 10.10.2023 по 09.10.2024